

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 03/10/2024

Hora: 10:54:10

Controle semestral de SAA - Visualizar

UF: SANTA CATARINA
Município: FLORIANOPOLIS
Nome do SAA: SAE HABITASUL
Código do SAA: S420540000003
Instituição responsável pela produção: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Semestre: 1º Semestre 2024

Estação de Tratamento de Água: ETA JURERÊ INTERNACIONAL
Data de registro no Sisagua: 26/09/2024
Data do preenchimento do relatório: 26/09/2024
Responsável pelas informações: Suhellen Barcelos
Cargo do Responsável: Coordenadora da qualidade

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP 0,006 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta 23/02/2024
 Data da análise 03/03/2024
 Resultado da análise(mg/L) <LD
 LD(mg/L) 0,00017
 LQ(mg/L) 0,0005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta 23/02/2024
 Data da análise 03/03/2024
 Resultado da análise(mg/L) <LD
 LD(mg/L) 0,00017
 LQ(mg/L) 0,0005

Arsênio - VMP 0,01 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,00149
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Bário - VMP 0,7 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,00393
LD(mg/L)	0,00033
LQ(mg/L)	0,001

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,00712
LD(mg/L)	0,00033
LQ(mg/L)	0,001

Cádmio - VMP 0,003 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Chumbo - VMP 0,01 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,00054
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Cobre - VMP 2 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,000083
LQ(mg/L)	0,00025

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,00833
LD(mg/L)	0,000083
LQ(mg/L)	0,00025

Cromo - VMP 0,05 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Mercúrio Total - VMP 0,001 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,000033
LQ(mg/L)	0,0001

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,000033
LQ(mg/L)	0,0001

Níquel - VMP 0,07 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00033
LQ(mg/L)	0,001

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00033
LQ(mg/L)	0,001

Nitrato (como N) - VMP 10 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	20/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,033
LQ(mg/L)	0,1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	20/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,21
LD(mg/L)	0,033
LQ(mg/L)	0,1

Nitrito (como N) - VMP 1 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	24/02/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,0033
LQ(mg/L)	0,01

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	24/02/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,07
LD(mg/L)	0,0033
LQ(mg/L)	0,01

Selênio - VMP 0,04 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Urânio - VMP 0,03 mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005

Substâncias Orgânicas

1,2 Dicloroetano - VMP 5 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	0,3

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	0,3

Acrilamida - VMP 0,5 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Benzeno - VMP 5 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,17
LQ(µg/L)	0,5

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,17
LQ(µg/L)	0,5

Benzo[a]pireno - VMP 0,4 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0033
LQ(µg/L)	0,01

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0033
LQ(µg/L)	0,01

Cloreto de Vinila - VMP 0,5 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,17
LQ(µg/L)	0,5

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,17
LQ(µg/L)	0,5

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP 8 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Diclorometano - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Dioxano - VMP 48 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Epicloridrina - VMP 0,4 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Etilbenzeno - VMP 300 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Pentaclorofenol - VMP 9 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Tetracloreto de Carbono - VMP 4 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,17
LQ(µg/L)	0,5

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,17
LQ(µg/L)	0,5

Tetracloroeteno - VMP 40 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Tolueno - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Tricloroeteno - VMP 4 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	0,3

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	0,3

Xilenos - VMP 500 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	1
LQ(µg/L)	3

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	02/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	1
LQ(µg/L)	3

Agrotóxicos

2,4 D - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,01
LQ(µg/L)	0,03

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,01
LQ(µg/L)	0,03

Alacloro - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - VMP 10 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	1
LQ(µg/L)	3

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	1
LQ(µg/L)	3

Aldrin + Dieldrin - VMP 0,03 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,00067
LQ(µg/L)	0,002

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,00067
LQ(µg/L)	0,002

Ametrina - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,67
LQ(µg/L)	2

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,67
LQ(µg/L)	2

Carbendazim - VMP 120 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Carbofurano - VMP 7 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ciproconazol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Clordano - VMP 0,2 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,00033
LQ(µg/L)	0,001

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,00033
LQ(µg/L)	0,001

Clorotalonil - VMP 45 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,67
LQ(µg/L)	2

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,67
LQ(µg/L)	2

DDT + DDD + DDE - VMP 1 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,001
LQ(µg/L)	0,003

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,001
LQ(µg/L)	0,003

Difenoconazol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Dimetoato + ometoato - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	12/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,35
LQ(µg/L)	1,05

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	12/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,35
LQ(µg/L)	1,05

Diuron - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Epoxiconazol - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Fipronil - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Flutriafol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Glifosato + AMPA - VMP 500 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	01/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	75

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	01/03/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	10
LQ(µg/L)	30

Hidroxi-Atrazina - VMP 120 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Lindano (gama HCH) - VMP 2 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,00033
LQ(µg/L)	0,001

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,00033
LQ(µg/L)	0,001

Malationa - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Mancozebe + ETU - VMP 8 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	2,3
LQ(µg/L)	7

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	2,3
LQ(µg/L)	7

Metamidofós + Acefato - VMP 7 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,67
LQ(µg/L)	2

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,67
LQ(µg/L)	2

Metolaclo-ro - VMP 10 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Metribuzim - VMP 25 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Molinato - VMP 6 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Paraquate - VMP 13 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	3,3
LQ(µg/L)	10

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	3,3
LQ(µg/L)	10

Picloram - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Profenofós - VMP 0,3 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Propargito - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Protioconazol + ProticonazolDestio - VMP 3 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	1
LQ(µg/L)	3

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	1
LQ(µg/L)	3

Simazina - VMP 2 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Tebuconazol - VMP 180 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Terbufós - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,017
LQ(µg/L)	0,05

Tiametoxam - VMP 36 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,33
LQ(µg/L)	1

Tiodicarbe - VMP 90 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,033
LQ(µg/L)	0,1

Tiram - VMP 6 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	1,7
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	1,7
LQ(µg/L)	5

Trifluralina - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0017
LQ(µg/L)	0,005

Outros

Condutividade elétrica $\mu\text{S}/\text{cm}$

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	23/02/2024
Resultado da análise($\mu\text{S}/\text{cm}$)	732
LD ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	0,33
LQ ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Não Informado

Cor Verdadeira uH

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	03/05/2024
Data da análise	04/05/2024
Resultado da análise(uH)	94,1
LD(uH)	1,7
LQ(uH)	5

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	27/05/2024
Data da análise	28/05/2024
Resultado da análise(uH)	100
LD(uH)	-
LQ(uH)	5

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Não Informado

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	24/02/2024
Resultado da análise(mg/L)	2,6
LD(mg/L)	2
LQ(mg/L)	2,2

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Não Informado

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	27/02/2024
Resultado da análise(mg/L)	33,8
LD(mg/L)	1,7
LQ(mg/L)	5

Fósforo Total mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,110
LD(mg/L)	0,0033
LQ(mg/L)	0,01

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	03/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,132
LD(mg/L)	0,0033
LQ(mg/L)	0,01

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	07/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,289
LD(mg/L)	0,033
LQ(mg/L)	0,1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	07/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,033
LQ(mg/L)	0,1

Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Não Informado

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	23/02/2024
Resultado da análise(mg/L)	7,4
LD(mg/L)	0,033
LQ(mg/L)	0,1

pH

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	23/02/2024
Resultado da análise	7,16
LD	2
LQ	2

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	23/02/2024
Resultado da análise	8,01
LD	
LQ	

Turbidez uT

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	23/02/2024
Resultado da análise(uT)	0,1
LD(uT)	0,033
LQ(uT)	0,1

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	23/02/2024
Data da análise	23/02/2024
Resultado da análise(uT)	1,9
LD(uT)	0,033
LQ(uT)	0,1

Monitoramento da qualidade da água tratada

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP 0,006 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,00017	
LQ (mg/L)	0,0005	

Arsênio - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	0,00061	
LD (mg/L)	0,00017	
LQ (mg/L)	0,0005	

Bário - VMP 0,7 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	0,0141	
LD (mg/L)	0,00033	
LQ (mg/L)	0,001	

Cádmio - VMP 0,003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,00017	
LQ (mg/L)	0,0005	

Chumbo - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,00017	
LQ (mg/L)	0,0005	

Cobre - VMP 2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	0,00061	
LD (mg/L)	0,000083	
LQ (mg/L)	0,00025	

Cromo - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,00017	
LQ (mg/L)	0,0005	

Mercúrio Total - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,000033	
LQ (mg/L)	0,0001	

Níquel - VMP 0,07 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,00033	
LQ (mg/L)	0,001	

Nitrato (como N) - VMP 10 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	03/05/2024	-
Data da análise	10/05/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	1,44	
LD (mg/L)	0,033	
LQ (mg/L)	0,1	

Nitrito (como N) - VMP 1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	24/02/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,0033	
LQ (mg/L)	0,01	

Selênio - VMP 0,04 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,00017	
LQ (mg/L)	0,0005	

Urânio - VMP 0,03 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,00017	
LQ (mg/L)	0,0005	

Substâncias Orgânicas

1,2 Dicloroetano - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,1	
LQ (µg/L)	0,3	

Acrilamida - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,033	
LQ (µg/L)	0,1	

Benzeno - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,17	
LQ (µg/L)	0,5	

Benzo[a]pireno - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,0033	
LQ (µg/L)	0,01	

Cloreto de Vinila - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,17	
LQ (µg/L)	0,5	

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Diclorometano - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Dioxano - VMP 48 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	03/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Epícloridrina - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	03/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,033	
LQ (µg/L)	0,1	

Etilbenzeno - VMP 300 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Pentaclorofenol - VMP 9 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,0017	
LQ (µg/L)	0,005	

Tetracloroeto de Carbono - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,17	
LQ (µg/L)	0,5	

Tetracloroeteno - VMP 40 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Tolueno - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Tricloroeteno - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,1	
LQ (µg/L)	0,3	

Xilenos - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	1	
LQ (µg/L)	3	

Agrotóxicos

2,4 D - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,0033	
LQ (µg/L)	0,01	

Alacloro - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,0017	
LQ (µg/L)	0,005	

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	1	
LQ (µg/L)	3	

Aldrin + Dieldrin - VMP 0,03 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,00067	
LQ (µg/L)	0,002	

Ametrina - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,033	
LQ (µg/L)	0,1	

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,67	
LQ (µg/L)	2	

Carbendazim - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Carbofurano - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Ciproconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Clordano - VMP 0,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,00033	
LQ (µg/L)	0,001	

Clorotalonil - VMP 45 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,017	
LQ (µg/L)	0,05	

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,67	
LQ (µg/L)	2	

DDT + DDD + DDE - VMP 1 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,001	
LQ (µg/L)	0,003	

Difenoconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	-	23/02/2024
Data da análise	-	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)		<LD
LD (µg/L)		0,33
LQ (µg/L)		1

Dimetoato + ometoato - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	06/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,35	
LQ (µg/L)	1,05	

Diuron - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Epoxiconazol - VMP 60 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	-	23/02/2024
Data da análise	-	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)		<LD
LD (µg/L)		0,33
LQ (µg/L)		1

Fipronil - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,017	
LQ (µg/L)	0,05	

Flutriafol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Glifosato + AMPA - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	10	
LQ (µg/L)	30	

Hidroxi-Atrazina - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Lindano (gama HCH) - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,00033	
LQ (µg/L)	0,001	

Malationa - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,017	
LQ (µg/L)	0,05	

Mancozebe + ETU - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	2,3	
LQ (µg/L)	7	

Metamidofós + Acefato - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,67	
LQ (µg/L)	2	

Metolaclo-ro - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,0017	
LQ (µg/L)	0,005	

Metribuzim - VMP 25 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Molinato - VMP 6 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,0017	
LQ (µg/L)	0,005	

Paraquate - VMP 13 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	3,3	
LQ (µg/L)	10	

Picloram - VMP 60 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	-	23/02/2024
Data da análise	-	29/02/2024
Resultado da análise(µg/L)		<LD
LD (µg/L)		0,017
LQ (µg/L)		0,05

Profenofós - VMP 0,3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,033	
LQ (µg/L)	0,1	

Propargito - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Protioconazol + ProticonazolDestio - VMP 3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	1	
LQ (µg/L)	3	

Simazina - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,0017	
LQ (µg/L)	0,005	

Tebuconazol - VMP 180 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Terbufós - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,017	
LQ (µg/L)	0,05	

Tiametoxam - VMP 36 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,33	
LQ (µg/L)	1	

Tiodicarbe - VMP 90 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,033	
LQ (µg/L)	0,1	

Tiram - VMP 6 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	1,7	
LQ (µg/L)	5	

Trifluralina - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	0,0017	
LQ (µg/L)	0,005	

Parâmetros Organolépticos

1,2 Diclorobenzeno - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,00033	
LQ (mg/L)	0,001	

1,4 Diclorobenzeno - VMP 0,0003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,0001	
LQ (mg/L)	0,0003	

Alumínio - VMP 0,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	0,062	
LD (mg/L)	0,0033	
LQ (mg/L)	0,01	

Amônia (como N) - VMP 1,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	07/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,033	
LQ (mg/L)	0,1	

Cloreto - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	57,7	
LD (mg/L)	0,33	
LQ (mg/L)	1	

Dureza total - VMP 300 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	171	
LD (mg/L)	1,7	
LQ (mg/L)	5	

Ferro - VMP 0,3 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	0,0149	
LD (mg/L)	0,0033	
LQ (mg/L)	0,01	

Gosto e odor - VMP 6 Intensidade

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	
Data da análise	24/02/2024	
Resultado da análise(Intensidade)1		

Manganês - VMP 0,1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0033	
LQ (mg/L)	0,01	

Monoclorobenzeno - VMP 0,02 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	02/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,0001	
LQ (mg/L)	0,0003	

Sódio - VMP 200 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	62,5	
LD (mg/L)	0,17	
LQ (mg/L)	0,5	

Sólidos Dissolvidos totais - VMP 500 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	373	
LD (mg/L)	1,7	
LQ (mg/L)	5	

Sulfato - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	11,9	
LD (mg/L)	0,33	
LQ (mg/L)	1	

Sulfeto de hidrogênio - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,017	
LQ (mg/L)	0,05	

Zinco - VMP 5 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	-
Data da análise	01/03/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD	
LD (mg/L)	0,0033	
LQ (mg/L)	0,01	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 30/12/2024

Hora: 15:19:21

Controle semestral de SAA - Visualizar

UF: SANTA CATARINA
Município: FLORIANOPOLIS
Nome do SAA: SAE HABITASUL
Código do SAA: S420540000003
Instituição responsável pela distribuição: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Semestre: 1º Semestre 2024

Sistema de Distribuição: FLORIANOPOLIS-SC
Data de registro no Sisagua: 16/12/2024
Data do preenchimento do relatório: 26/09/2024
Responsável pelas informações: Suhellen Barcelos
Cargo do Responsável: Coordenadora da qualidade

Monitoramento da qualidade da água no sistema de distribuição

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP 0,006 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LD
LD(mg/L)	0,00017	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005	0,0005

Arsênio - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,00052	<LD
LD(mg/L)	0,00017	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005	0,0005

Bário - VMP 0,7 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,0146	0,0115
LD(mg/L)	0,00033	0,00033
LQ(mg/L)	0,001	0,001

Cádmio - VMP 0,003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LD
LD(mg/L)	0,00017	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005	0,0005

Chumbo - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LD
LD(mg/L)	0,00017	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005	0,0005

Cobre - VMP 2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,00038	<LD
LD(mg/L)	0,000083	0,000083
LQ(mg/L)	0,00025	0,00025

Cromo - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LD
LD(mg/L)	0,00017	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005	0,0005

Mercúrio Total - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LD
LD(mg/L)	0,000033	0,000033
LQ(mg/L)	0,0001	0,0001

Níquel - VMP 0,07 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LD
LD(mg/L)	0,00033	0,00033
LQ(mg/L)	0,001	0,001

Nitrato (como N) - VMP 10 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	11/03/2024	23/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,95	0,86
LD(mg/L)	0,033	0,033
LQ(mg/L)	0,1	0,1

Nitrito (como N) - VMP 1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	23/02/2024	04/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LD
LD(mg/L)	0,0033	0,0033
LQ(mg/L)	0,01	0,01

Selênio - VMP 0,04 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LD
LD(mg/L)	0,00017	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005	0,0005

Urânio - VMP 0,03 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	09/04/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LD
LD(mg/L)	0,00017	0,00017
LQ(mg/L)	0,0005	0,0005

Substâncias Orgânicas

1,2 Dicloroetano - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	11/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1	0,1
LQ(µg/L)	0,3	0,3

Acrilamida - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,033	0,033
LQ(µg/L)	0,1	0,1

Benzeno - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	11/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,17	0,17
LQ(µg/L)	0,5	0,5

Benzo[a]pireno - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,0033	0,0033
LQ(µg/L)	0,01	0,01

Cloreto de Vinila - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	11/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,17	0,17
LQ(µg/L)	0,5	0,5

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Diclorometano - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	11/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Dioxano - VMP 48 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	03/03/2024	14/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Epicloridrina - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	03/03/2024	14/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LD
LD(µg/L)	0,033	0,033
LQ(µg/L)	0,1	0,1

Etilbenzeno - VMP 300 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	11/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Pentaclorofenol - VMP 9 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,0017	0,0017
LQ(µg/L)	0,005	0,005

Tetracloreto de Carbono - VMP 4 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	23/02/2024
Data da análise	11/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,17	0,17
LQ(µg/L)	0,5	0,5

Tetracloroeteno - VMP 40 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	23/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	11/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Tolueno - VMP 30 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	22/02/2024
Data da análise	11/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Tricloroeteno - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	11/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,1	0,1
LQ(µg/L)	0,3	0,3

Xilenos - VMP 500 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	22/02/2024
Data da análise	11/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	1	1
LQ(µg/L)	3	3

Agrotóxicos

2,4 D - VMP 30 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	22/02/2024
Data da análise	08/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,0033	0,0033
LQ(µg/L)	0,01	0,01

Alacloro - VMP 20 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	22/02/2024
Data da análise	08/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,0017	0,0017
LQ(µg/L)	0,005	0,005

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	1	1
LQ(µg/L)	3	3

Aldrin + Dieldrin - VMP 0,03 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,00067	0,00067
LQ(µg/L)	0,002	0,002

Ametrina - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,033	0,033
LQ(µg/L)	0,1	0,1

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	22/02/2024
Data da análise	08/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,033	0,67
LQ(µg/L)	0,1	2

Carbendazim - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Carbofurano - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Ciproconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	22/02/2024
Data da análise	08/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Clordano - VMP 0,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,00033	0,00033
LQ(µg/L)	0,001	0,001

Clorotalonil - VMP 45 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,017	0,017
LQ(µg/L)	0,05	0,05

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,67	0,67
LQ(µg/L)	2	2

DDT + DDD + DDE - VMP 1 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,001	0,001
LQ(µg/L)	0,003	0,003

Difenoconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Dimetoato + ometoato - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	12/03/2024	22/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,35	0,35
LQ(µg/L)	1,05	1,05

Diuron - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Epoxiconazol - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Fipronil - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,017	0,017
LQ(µg/L)	0,05	0,05

Flutriafol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Glifosato + AMPA - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	28/02/2024	10/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	10	10
LQ(µg/L)	30	30

Hidroxi-Atrazina - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Lindano (gama HCH) - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,00033	0,00033
LQ(µg/L)	0,001	0,001

Malationa - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,017	0,017
LQ(µg/L)	0,05	0,05

Mancozebe + ETU - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	2,3	2,3
LQ(µg/L)	7	7

Metamidofós + Acefato - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,67	0,67
LQ(µg/L)	2	2

Metolaclo - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,0017	0,0017
LQ(µg/L)	0,005	0,005

Metribuzim - VMP 25 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Molinato - VMP 6 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	22/02/2024
Data da análise	08/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,0017	0,0017
LQ(µg/L)	0,005	0,005

Paraquate - VMP 13 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/04/2024	22/02/2024
Data da análise	08/04/2024	27/02/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	3,3	3,3
LQ(µg/L)	10	10

Picloram - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,017	0,017
LQ(µg/L)	0,05	0,05

Profenofós - VMP 0,3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,033	0,033
LQ(µg/L)	0,1	0,1

Propargito - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Protioconazol + ProticonazolDestio - VMP 3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	1	1
LQ(µg/L)	3	3

Simazina - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,0017	0,0017
LQ(µg/L)	0,005	0,005

Tebuconazol - VMP 180 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Terbufós - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Tiametoxam - VMP 36 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,33	0,33
LQ(µg/L)	1	1

Tiodicarbe - VMP 90 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,033	0,033
LQ(µg/L)	0,1	0,1

Tiram - VMP 6 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	1,7	1,7
LQ(µg/L)	5	5

Trifluralina - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	22/02/2024	03/04/2024
Data da análise	27/02/2024	08/04/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD	<LD
LD(µg/L)	0,0017	0,0017
LQ(µg/L)	0,005	0,005

Produtos Secundários de Desinfecção - 1º Bimestre

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP 0,2 mg/L

	Sistema de distribuição							
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	27/02/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD							
LD (mg/L)	0,00001							
LQ (mg/L)	0,00003							

2, 4 Diclorofenol - VMP 0,2 mg/L

	Sistema de distribuição							
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	22/02/2024	-	-	-	-	-
Data da análise	-	-	27/02/2024	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD							
LD (mg/L)	0,000017							
LQ (mg/L)	0,00005							

Ácidos Haloacéticos Total - VMP 0,08 mg/L

	Sistema de distribuição							
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	22/02/2024	-	-	-	-	-
Data da análise	-	-	28/02/2024	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	0,166							
LD (mg/L)	0,012							
LQ (mg/L)	0,036							

Cloraminas Total - VMP 4 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	0,49							
LD (mg/L)	0,0033							
LQ (mg/L)	0,01							

Trihalometanos Total - VMP 0,1 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	22/02/2024	-	-	-	-	-
Data da análise	-	-	27/02/2024	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)			<LD					
LD (mg/L)			0,000033					
LQ (mg/L)			0,0001					

Produtos Secundários de Desinfecção - 2º Bimestre

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP 0,2 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	03/04/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	09/04/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD							
LD (mg/L)	0,00001							
LQ (mg/L)	0,00003							

2, 4 Diclorofenol - VMP 0,2 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	03/04/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	09/04/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD							
LD (mg/L)	0,00001							
LQ (mg/L)	0,00003							

Ácidos Haloacéticos Total - VMP 0,08 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	03/04/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	11/04/2024
Resultado da análise(mg/L)								0,231
LD (mg/L)								0,012
LQ (mg/L)								0,036

Cloraminas Total - VMP 4 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	03/04/2024	-	-
Data da análise	-	-	-	-	-	03/04/2024	-	-
Resultado da análise(mg/L)						0,34		
LD (mg/L)						0,0033		
LQ (mg/L)						0,01		

Trihalometanos Total - VMP 0,1 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	03/04/2024	-	-	-	-	-	-
Data da análise	-	08/04/2024	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)		<LD						
LD (mg/L)		0,000033						
LQ (mg/L)		0,0001						

Produtos Secundários de Desinfecção - 3º Bimestre

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP 0,2 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	03/06/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	03/06/2024
Resultado da análise(mg/L)								<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)								0,000030
LQ (mg/L)								0,0001

2, 4 Diclorofenol - VMP 0,2 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	03/06/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	03/06/2024
Resultado da análise(mg/L)								<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)								0,000030
LQ (mg/L)								0,00010

Ácidos Haloacéticos Total - VMP 0,08 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	03/06/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	03/06/2024
Resultado da análise(mg/L)								<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)								0,000485
LQ (mg/L)								0,0016

Cloraminas Total - VMP 4 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	03/06/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	03/06/2024
Resultado da análise(mg/L)								0,28
LD (mg/L)								0,02
LQ (mg/L)								0,05

Trihalometanos Total - VMP 0,1 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1
Data da coleta	03/06/2024
Data da análise	10/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD
LD (mg/L)	0,000017
LQ (mg/L)	0,00005

Radioatividade

Atividade alfa total - VMP 0,5 Bq/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	29/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(Bq/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD(Bq/L)	0,11	
LQ(Bq/L)	0,34	

Atividade alfa total (após subtração de K-40) - VMP 0,5 Bq/L

Não Informado

Atividade beta total - VMP 1 Bq/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	29/02/2024	-
Data da análise	29/02/2024	-
Resultado da análise(Bq/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD(Bq/L)	0,11	
LQ(Bq/L)	0,34	

Atividade beta total (após subtração de K-40) - VMP 1 Bq/L

Não Informado

Parâmetros Organolépticos

1,2 Diclorobenzeno - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	14/03/2024	11/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00033	0,00015
LQ(mg/L)	0,001	0,00050

1,4 Diclorobenzeno - VMP 0,0003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	14/03/2024	11/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0001	0,00015
LQ(mg/L)	0,0003	0,00050

Alumínio - VMP 0,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	15/03/2024	04/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,0530	0,07
LD(mg/L)	0,0033	0,003
LQ(mg/L)	0,01	0,01

Amônia (como N) - VMP 1,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	16/03/2024	04/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,103	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0033	0,002
LQ(mg/L)	0,1	0,070

Cloreto - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	16/03/2024	04/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	83,9	67,07
LD(mg/L)	0,33	0,15
LQ(mg/L)	1	0,50

Dureza total - VMP 300 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	15/03/2024	03/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	124	140
LD(mg/L)	1,7	4
LQ(mg/L)	5	4

Ferro - VMP 0,3 mg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/06/2024	11/03/2024
Data da análise	04/06/2024	15/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,03	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0021	0,0033
LQ(mg/L)	0,007	0,01

Gosto e odor - VMP 6 Intensidade

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	12/03/2024	03/06/2024
Resultado da análise(Intensidade)1		1

Manganês - VMP 0,1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	15/03/2024	04/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0033	0,0015
LQ(mg/L)	0,01	0,005

Monoclorobenzeno - VMP 0,02 mg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	03/06/2024	11/03/2024
Data da análise	11/06/2024	14/03/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LD
LD(mg/L)	0,0015	0,0001
LQ(mg/L)	0,005	0,0003

Sódio - VMP 200 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	15/03/2024	04/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	45,2	30,163
LD(mg/L)	0,17	0,0606
LQ(mg/L)	0,5	0,2

Sólidos Dissolvidos totais - VMP 500 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	15/03/2024	04/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	288	280
LD(mg/L)	1,7	4,5
LQ(mg/L)	5	15

Sulfato - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	16/03/2024	04/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	14,1	18,2
LD(mg/L)	0,33	0,15
LQ(mg/L)	1	0,50

Sulfeto de hidrogênio - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	14/03/2024	05/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LD
LD(mg/L)	0,017	0,001
LQ(mg/L)	0,05	0,001

Zinco - VMP 5 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	11/03/2024	03/06/2024
Data da análise	15/03/2024	04/06/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LD	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0033	0,0015
LQ(mg/L)	0,01	0,005

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 03/01/2025

Hora: 14:08:17

Controle semestral de SAA - Visualizar

UF: SANTA CATARINA
Município: FLORIANOPOLIS
Nome do SAA: SAE HABITASUL
Código do SAA: S420540000003
Instituição responsável pela produção: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Semestre: 2º Semestre 2024

Estação de Tratamento de Água: ETA JURERÊ INTERNACIONAL
Data de registro no Sisagua: 30/12/2024
Data do preenchimento do relatório: 30/12/2024
Responsável pelas informações: Suhellen Barcelos
Cargo do Responsável: Coordenadora da qualidade

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP 0,006 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta 02/08/2024
 Data da análise 06/08/2024
 Resultado da análise(mg/L) <LQ (entre LD e LQ)
 LD(mg/L) 0,0015
 LQ(mg/L) 0,005

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta 02/08/2024
 Data da análise 06/08/2024
 Resultado da análise(mg/L) <LQ (entre LD e LQ)
 LD(mg/L) 0,0015
 LQ(mg/L) 0,005

Arsênio - VMP 0,01 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0024
LQ(mg/L)	0,008

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0024
LQ(mg/L)	0,008

Bário - VMP 0,7 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,078
LD(mg/L)	0,0003
LQ(mg/L)	0,001

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0003
LQ(mg/L)	0,001

Cádmio - VMP 0,003 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0008
LQ(mg/L)	0,001

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0008
LQ(mg/L)	0,001

Chumbo - VMP 0,01 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,003
LQ(mg/L)	0,01

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,003
LQ(mg/L)	0,01

Cobre - VMP 2 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015
LQ(mg/L)	0,005

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015
LQ(mg/L)	0,005

Cromo - VMP 0,05 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015
LQ(mg/L)	0,005

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015
LQ(mg/L)	0,005

Mercurio Total - VMP 0,001 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00006
LQ(mg/L)	0,0002

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00006
LQ(mg/L)	0,0002

Níquel - VMP 0,07 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0018
LQ(mg/L)	0,006

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0018
LQ(mg/L)	0,006

Nitrato (como N) - VMP 10 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	2,665
LD(mg/L)	0,015
LQ(mg/L)	0,050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,889
LD(mg/L)	0,015
LQ(mg/L)	0,050

Nitrito (como N) - VMP 1 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,015
LQ(mg/L)	0,050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,015
LQ(mg/L)	0,050

Selênio - VMP 0,04 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0021
LQ(mg/L)	0,0070

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0021
LQ(mg/L)	0,0070

Urânio - VMP 0,03 mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,003
LQ(mg/L)	0,01

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,003
LQ(mg/L)	0,01

Substâncias Orgânicas

1,2 Dicloroetano - VMP 5 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,5

Acrilamida - VMP 0,5 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0030
LQ(µg/L)	0,010

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0030
LQ(µg/L)	0,010

Benzeno - VMP 5 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Benzo[a]pireno - VMP 0,4 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0038
LQ(µg/L)	0,012

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LD
LD(µg/L)	0,0038
LQ(µg/L)	0,012

Cloreto de Vinila - VMP 0,5 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP 8 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Diclorometano - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	1,51
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	1,51
LQ(µg/L)	5

Dioxano - VMP 48 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	12/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	1
LQ(µg/L)	2

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	1
LQ(µg/L)	2

Epicloridrina - VMP 0,4 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	12/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,2
LQ(µg/L)	0,4

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,2
LQ(µg/L)	0,4

Etilbenzeno - VMP 300 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Pentaclorofenol - VMP 9 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,060
LQ(µg/L)	0,20

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,060
LQ(µg/L)	0,20

Tetracloreto de Carbono - VMP 4 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Tetracloroetano - VMP 40 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Tolueno - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Tricloroeteno - VMP 4 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Xilenos - VMP 500 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,45
LQ(µg/L)	1,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,45
LQ(µg/L)	1,50

Agrotóxicos

2,4 D - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,060
LQ(µg/L)	0,20

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,060
LQ(µg/L)	0,20

Alacloro - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - VMP 10 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	3

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	2

Aldrin + Dieldrin - VMP 0,03 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0015
LQ(µg/L)	0,0050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0015
LQ(µg/L)	0,0050

Ametrina - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	50

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5
LQ(µg/L)	1

Carbendazim - VMP 120 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	1

Carbofurano - VMP 7 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1
LQ(µg/L)	1

Ciproconazol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Clordano - VMP 0,2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0015
LQ(µg/L)	0,0050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0015
LQ(µg/L)	0,0050

Clorotalonil - VMP 45 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,250
LQ(µg/L)	3,75

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,250
LQ(µg/L)	3,75

DDT + DDD + DDE - VMP 1 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,00075
LQ(µg/L)	0,0025

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,00075
LQ(µg/L)	0,0025

Difenoconazol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Dimetoato + ometoato - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5
LQ(µg/L)	1

Diuron - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,25
LQ(µg/L)	12

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,25
LQ(µg/L)	12

Epoxiconazol - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Fipronil - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,50
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5
LQ(µg/L)	1

Flutriafol - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Glifosato + AMPA - VMP 500 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,10
LQ(µg/L)	100

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,10
LQ(µg/L)	100

Hidroxi-Atrazina - VMP 120 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	50

Lindano (gama HCH) - VMP 2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,00075
LQ(µg/L)	0,0025

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,00075
LQ(µg/L)	0,0025

Malationa - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,022
LQ(µg/L)	0,075

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,022
LQ(µg/L)	0,075

Mancozebe + ETU - VMP 8 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Metamidofós + Acefato - VMP 7 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Metolacoloro - VMP 10 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Metribuzim - VMP 25 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Molinato - VMP 6 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15
LQ(µg/L)	0,50

Paraquate - VMP 13 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Picloram - VMP 60 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	50

Profenofós - VMP 0,3 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	3,8
LQ(µg/L)	12

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	3,8
LQ(µg/L)	12

Propargito - VMP 30 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Protioconazol + ProticonazolDestio - VMP 3 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5
LQ(µg/L)	1

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5
LQ(µg/L)	1

Simazina - VMP 2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Tebuconazol - VMP 180 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,25
LQ(µg/L)	12

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,25
LQ(µg/L)	12

Terbufós - VMP 1,2 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,022
LQ(µg/L)	0,075

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,022
LQ(µg/L)	0,075

Tiametoxam - VMP 36 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Tiodicarbe - VMP 90 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	50

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25
LQ(µg/L)	50

Tiram - VMP 6 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5
LQ(µg/L)	5

Trifluralina - VMP 20 µg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	08/08/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015
LQ(µg/L)	0,050

Outros

Condutividade elétrica $\mu\text{S}/\text{cm}$

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Não Informado

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	02/08/2024
Resultado da análise($\mu\text{S}/\text{cm}$)	722
LD ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	
LQ ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	

Cor Verdadeira uH

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(uH)	62
LD(uH)	2
LQ(uH)	2

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiras; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(uH)	74
LD(uH)	2
LQ(uH)	2

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	02/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	3
LD(mg/L)	1
LQ(mg/L)	3

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	01/11/2024
Data da análise	01/11/2024
Resultado da análise(mg/L)	3
LD(mg/L)	1
LQ(mg/L)	3

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	05/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	10
LQ(mg/L)	30

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	01/11/2024
Data da análise	05/11/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	10
LQ(mg/L)	30

Fósforo Total mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,116
LD(mg/L)	0,0045
LQ(mg/L)	0,015

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	06/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,090
LD(mg/L)	0,0045
LQ(mg/L)	0,015

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	23/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,070
LD(mg/L)	0,001
LQ(mg/L)	0,050

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	23/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,001
LQ(mg/L)	0,050

Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	02/08/2024
Resultado da análise(mg/L)	7,16
LD(mg/L)	0,06
LQ(mg/L)	0,20

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Não Informado

pH

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	02/08/2024
Resultado da análise	7,67
LD	2
LQ	2

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	02/08/2024
Resultado da análise	7,15
LD	
LQ	

Turbidez uT

Ponto de captação: SUPERFICIAL; LAGO - LAGO JURERE INTERNACIONAL; Lat:-27,4448270; Long:-48,5040750

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(uT)	2,60
LD(uT)	0,10
LQ(uT)	0,20

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO FREÁTICO (RASO) - Ponteiros; Lat:-27,4420900; Long:-48,5112880

Data da coleta	02/08/2024
Data da análise	03/08/2024
Resultado da análise(uT)	0,20
LD(uT)	0,10
LQ(uT)	0,20

Monitoramento da qualidade da água tratada

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP 0,006 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0015	
LQ (mg/L)	0,0050	

Arsênio - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0024	
LQ (mg/L)	0,0080	

Bário - VMP 0,7 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	0,0427	
LD (mg/L)	0,0003	
LQ (mg/L)	0,010	

Cádmio - VMP 0,003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0008	
LQ (mg/L)	0,0010	

Chumbo - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0030	
LQ (mg/L)	0,0100	

Cobre - VMP 2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0015	
LQ (mg/L)	0,0050	

Cromo - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0015	
LQ (mg/L)	0,0050	

Mercúrio Total - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,00006	
LQ (mg/L)	0,00020	

Níquel - VMP 0,07 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0018	
LQ (mg/L)	0,0060	

Nitrato (como N) - VMP 10 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	3,464	
LD (mg/L)	0,015	
LQ (mg/L)	0,050	

Nitrito (como N) - VMP 1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,015	
LQ (mg/L)	0,050	

Selênio - VMP 0,04 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0021	
LQ (mg/L)	0,0070	

Urânio - VMP 0,03 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,003	
LQ (mg/L)	0,010	

Substâncias Orgânicas

1,2 Dicloroetano - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Acrilamida - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,0030	
LQ (µg/L)	0,010	

Benzeno - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Benzo[a]pireno - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,0038	
LQ (µg/L)	0,012	

Cloreto de Vinila - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Diclorometano - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	1,51	
LQ (µg/L)	5	

Dioxano - VMP 48 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	18/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	1	
LQ (µg/L)	2	

Epicloridrina - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	10/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,4	
LQ (µg/L)	0,4	

Etilbenzeno - VMP 300 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Pentaclorofenol - VMP 9 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,060	
LQ (µg/L)	0,20	

Tetracloroeto de Carbono - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Tetracloroeteno - VMP 40 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Tolueno - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Tricloroeteno - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Xilenos - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,45	
LQ (µg/L)	1,50	

Agrotóxicos

2,4 D - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,060	
LQ (µg/L)	0,20	

Alacloro - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,015	
LQ (µg/L)	0,050	

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,1	
LQ (µg/L)	3	

Aldrin + Dieldrin - VMP 0,03 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,0015	
LQ (µg/L)	0,0050	

Ametrina - VMP 60 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	-	02/09/2024
Data da análise	-	13/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	25	
LQ (µg/L)	50	

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,05	
LQ (µg/L)	1	

Carbendazim - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,1	
LQ (µg/L)	1	

Carbofurano - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,1	
LQ (µg/L)	1	

Ciproconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Clordano - VMP 0,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,0015	
LQ (µg/L)	0,0050	

Clorotalonil - VMP 45 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,015	
LQ (µg/L)	0,050	

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,25	
LQ (µg/L)	3,8	

DDT + DDD + DDE - VMP 1 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,0022	
LQ (µg/L)	0,0075	

Difenoconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Dimetoato + ometoato - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	-	02/09/2024
Data da análise	-	13/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,5	
LQ (µg/L)	1	

Diuron - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,25	
LQ (µg/L)	12	

Epoxiconazol - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Fipronil - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LD	
LD (µg/L)	1	
LQ (µg/L)	1	

Flutriafol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	-	02/09/2024
Data da análise	-	13/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Glifosato + AMPA - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,1	
LQ (µg/L)	0,1	

Hidroxi-Atrazina - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	25	
LQ (µg/L)	50	

Lindano (gama HCH) - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,00075	
LQ (µg/L)	0,0025	

Malationa - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,022	
LQ (µg/L)	0,075	

Mancozebe + ETU - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Metamidofós + Acefato - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Metolaclo - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,015	
LQ (µg/L)	0,050	

Metribuzim - VMP 25 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Molinato - VMP 6 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,15	
LQ (µg/L)	0,50	

Paraquate - VMP 13 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Picloram - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	25	
LQ (µg/L)	50	

Profenofós - VMP 0,3 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	-	02/09/2024
Data da análise	-	03/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,75	
LQ (µg/L)	0,75	

Propargito - VMP 30 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	-	02/09/2024
Data da análise	-	13/09/2024
Resultado da análise(µg/L)		<LQ (entre LD e LQ)
LD (µg/L)		2,5
LQ (µg/L)		5

Protioconazol + ProticonazolDestio - VMP 3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,05	
LQ (µg/L)	1	

Simazina - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,015	
LQ (µg/L)	0,050	

Tebuconazol - VMP 180 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,25	
LQ (µg/L)	12	

Terbufós - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,022	
LQ (µg/L)	0,075	

Tiametoxam - VMP 36 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Tiodicarbe - VMP 90 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	25	
LQ (µg/L)	50	

Tiram - VMP 6 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	13/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	2,5	
LQ (µg/L)	5	

Trifluralina - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (µg/L)	0,015	
LQ (µg/L)	0,050	

Parâmetros Organolépticos

1,2 Diclorobenzeno - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,00015	
LQ (mg/L)	0,00050	

1,4 Diclorobenzeno - VMP 0,0003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,00030	
LQ (mg/L)	0,00030	

Alumínio - VMP 0,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	0,1229	
LD (mg/L)	0,0030	
LQ (mg/L)	0,0100	

Amônia (como N) - VMP 1,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,002	
LQ (mg/L)	0,070	

Cloreto - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	82,72	
LD (mg/L)	0,15	
LQ (mg/L)	0,50	

Dureza total - VMP 300 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	194	
LD (mg/L)	4	
LQ (mg/L)	4	

Ferro - VMP 0,3 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	0,0123	
LD (mg/L)	0,0021	
LQ (mg/L)	0,0070	

Gosto e odor - VMP 6 Intensidade

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	
Data da análise	03/09/2024	
Resultado da análise(Intensidade)1		

Manganês - VMP 0,1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,0015	
LQ (mg/L)	0,0050	

Monoclorobenzeno - VMP 0,02 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	04/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,00015	
LQ (mg/L)	0,00050	

Sódio - VMP 200 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	30,9212	
LD (mg/L)	0,0606	
LQ (mg/L)	0,2000	

Sólidos Dissolvidos totais - VMP 500 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	02/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	210	
LD (mg/L)	0,3	
LQ (mg/L)	1	

Sulfato - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	19,88	
LD (mg/L)	0,15	
LQ (mg/L)	0,50	

Sulfeto de hidrogênio - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD (mg/L)	0,001	
LQ (mg/L)	0,001	

Zinco - VMP 5 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	03/09/2024	-
Resultado da análise(mg/L)	4,4415	
LD (mg/L)	0,0015	
LQ (mg/L)	0,0050	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 07/01/2025

Hora: 11:49:02

Controle semestral de SAA - Visualizar

UF: SANTA CATARINA
Município: FLORIANOPOLIS
Nome do SAA: SAE HABITASUL
Código do SAA: S420540000003
Instituição responsável pela distribuição: HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Semestre: 2º Semestre 2024

Sistema de Distribuição: FLORIANOPOLIS-SC
Data de registro no Sisagua: 30/12/2024
Data do preenchimento do relatório: 30/12/2024
Responsável pelas informações: Suhellen Barcelos
Cargo do Responsável: Coordenadora da qualidade

Monitoramento da qualidade da água no sistema de distribuição

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP 0,006 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015	0,0015
LQ(mg/L)	0,0050	0,0050

Arsênio - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0024	0,0024
LQ(mg/L)	0,0080	0,0080

Bário - VMP 0,7 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,1060	0,0150
LD(mg/L)	0,0003	0,0003
LQ(mg/L)	0,0010	0,0010

Cádmio - VMP 0,003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0008	0,0008
LQ(mg/L)	0,0010	0,0010

Chumbo - VMP 0,01 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0008	0,0008
LQ(mg/L)	0,0010	0,0010

Cobre - VMP 2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015	0,0015
LQ(mg/L)	0,0050	0,0050

Cromo - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015	0,0015
LQ(mg/L)	0,0050	0,0050

Mercúrio Total - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00006	0,00006
LQ(mg/L)	0,00020	0,00020

Níquel - VMP 0,07 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0018	0,0018
LQ(mg/L)	0,0060	0,0060

Nitrato (como N) - VMP 10 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	3,816	0,673
LD(mg/L)	0,015	0,003
LQ(mg/L)	0,050	0,010

Nitrito (como N) - VMP 1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,015	0,003
LQ(mg/L)	0,050	0,015

Selênio - VMP 0,04 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0021	0,0021
LQ(mg/L)	0,0070	0,0070

Urânio - VMP 0,03 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	09/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,003	0,003
LQ(mg/L)	0,010	0,010

Substâncias Orgânicas

1,2 Dicloroetano - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Acrilamida - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0030	0,0030
LQ(µg/L)	0,010	0,010

Benzeno - VMP 5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Benzo[a]pireno - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0038	0,0038
LQ(µg/L)	0,012	0,012

Cloreto de Vinila - VMP 0,5 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Diclorometano - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	1,51	1,51
LQ(µg/L)	5,00	5,00

Dioxano - VMP 48 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	18/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	1	1
LQ(µg/L)	2	2

Epicloridrina - VMP 0,4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,2	0,03
LQ(µg/L)	0,4	0,1

Etilbenzeno - VMP 300 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Pentaclorofenol - VMP 9 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,060	0,060
LQ(µg/L)	0,20	0,20

Tetracloreto de Carbono - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Tetracloroeteno - VMP 40 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Tolueno - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Tricloroeteno - VMP 4 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Xilenos - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,45	0,45
LQ(µg/L)	1,50	1,50

Agrotóxicos

2,4 D - VMP 30 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	05/12/2024	02/09/2024
Data da análise	20/12/2024	09/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,12	0,060
LQ(µg/L)	0,40	0,20

Alacloro - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015	0,015
LQ(µg/L)	0,050	0,050

Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1	0,1
LQ(µg/L)	3	3

Aldrin + Dieldrin - VMP 0,03 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	05/12/2024	02/09/2024
Data da análise	20/12/2024	09/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0015	0,0015
LQ(µg/L)	0,0050	0,0050

Ametrina - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25	3,03
LQ(µg/L)	50	10

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5	0,3
LQ(µg/L)	1	1

Carbendazim - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1	0,1
LQ(µg/L)	1	1

Carbofurano - VMP 7 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,1	0,1
LQ(µg/L)	1	1

Ciproconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	3,03
LQ(µg/L)	5	10

Clordano - VMP 0,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0015	0,0015
LQ(µg/L)	0,0050	0,0050

Clorotalonil - VMP 45 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015	0,015
LQ(µg/L)	0,050	0,050

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,25	0,25
LQ(µg/L)	3,8	3,8

DDT + DDD + DDE - VMP 1 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,0022	0,0022
LQ(µg/L)	0,0075	0,0075

Difenoconazol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	05/12/2024	02/09/2024
Data da análise	18/12/2024	13/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	3,03	2,5
LQ(µg/L)	10	5

Dimetoato + ometoato - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,5	0,3
LQ(µg/L)	1	1

Diuron - VMP 20 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,25	0,25
LQ(µg/L)	12	12

Epoxiconazol - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	3,03
LQ(µg/L)	5	10

Fipronil - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,3	0,3
LQ(µg/L)	1	1

Flutriafol - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	3,03
LQ(µg/L)	5	10

Glifosato + AMPA - VMP 500 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,10	0,10
LQ(µg/L)	0,10	100

Hidroxi-Atrazina - VMP 120 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25	15
LQ(µg/L)	50	50

Lindano (gama HCH) - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,00075	0,00075
LQ(µg/L)	0,0025	0,0075

Malationa - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,022	0,022
LQ(µg/L)	0,075	0,075

Mancozebe + ETU - VMP 8 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	0,3
LQ(µg/L)	5	1

Metamidofós + Acefato - VMP 7 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	05/12/2024	02/09/2024
Data da análise	18/12/2024	13/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,3	2,5
LQ(µg/L)	1	5

Metolaclo - VMP 10 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015	0,015
LQ(µg/L)	0,050	0,050

Metribuzim - VMP 25 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	3,03
LQ(µg/L)	5	10

Molinato - VMP 6 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	05/12/2024	02/09/2024
Data da análise	20/12/2024	09/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,15	0,15
LQ(µg/L)	0,50	0,50

Paraquate - VMP 13 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	0,03
LQ(µg/L)	5	1

Picloram - VMP 60 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25	3,03
LQ(µg/L)	50	10

Profenofós - VMP 0,3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,75	0,75
LQ(µg/L)	0,75	0,75

Propargito - VMP 30 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	3,03
LQ(µg/L)	5	10

Protioconazol + ProticonazolDestio - VMP 3 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,05	0,3
LQ(µg/L)	1	1

Simazina - VMP 2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015	0,015
LQ(µg/L)	0,050	0,050

Tebuconazol - VMP 180 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,25	0,25
LQ(µg/L)	12	12

Terbufós - VMP 1,2 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	09/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,022	0,022
LQ(µg/L)	0,075	0,075

Tiametoxam - VMP 36 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	3,03
LQ(µg/L)	5	10

Tiodicarbe - VMP 90 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	25	15
LQ(µg/L)	50	50

Tiram - VMP 6 µg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	13/09/2024	18/12/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	2,5	0,3
LQ(µg/L)	5	1

Trifluralina - VMP 20 µg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	05/12/2024	02/09/2024
Data da análise	20/12/2024	09/09/2024
Resultado da análise(µg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)	0,015	0,015
LQ(µg/L)	0,050	0,050

Produtos Secundários de Desinfecção - 1º Bimestre

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP 0,2 mg/L

	Sistema de distribuição							
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	02/08/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	03/08/2024
Resultado da análise(mg/L)								<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)								0,000030
LQ (mg/L)								0,00010

2, 4 Diclorofenol - VMP 0,2 mg/L

	Sistema de distribuição							
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	02/08/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	03/08/2024
Resultado da análise(mg/L)								<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)								0,000030
LQ (mg/L)								0,00010

Ácidos Haloacéticos Total - VMP 0,08 mg/L

	Sistema de distribuição							
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	02/08/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	02/08/2024
Resultado da análise(mg/L)								<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)								0,000485
LQ (mg/L)								0,00160

Cloraminas Total - VMP 4 mg/L

Sistema de distribuição								
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	02/08/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	02/08/2024
Resultado da análise(mg/L)								0,08
LD (mg/L)								0,02
LQ (mg/L)								0,05

Trihalometanos Total - VMP 0,1 mg/L

Sistema de distribuição								
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	-	-	-	-	-	-	-	02/08/2024
Data da análise	-	-	-	-	-	-	-	08/08/2024
Resultado da análise(mg/L)								<LQ (entre LD e LQ)
LD (mg/L)								0,00005
LQ (mg/L)								0,0001

Produtos Secundários de Desinfecção - 2º Bimestre

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP 0,2 mg/L

Sistema de distribuição								
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	04/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	10/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)							
LD (mg/L)	0,000030							
LQ (mg/L)	0,00010							

2, 4 Diclorofenol - VMP 0,2 mg/L

Sistema de distribuição								
	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	04/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	10/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)							
LD (mg/L)	0,000030							
LQ (mg/L)	0,00010							

Ácidos Haloacéticos Total - VMP 0,08 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	04/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	10/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)							
LD (mg/L)	0,000030							
LQ (mg/L)	0,00010							

Cloraminas Total - VMP 4 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	04/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	04/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	1,16							
LD (mg/L)	0,02							
LQ (mg/L)	0,05							

Trihalometanos Total - VMP 0,1 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	04/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	11/10/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)							
LD (mg/L)	0,05							
LQ (mg/L)	0,1							

Produtos Secundários de Desinfecção - 3º Bimestre

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP 0,2 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	06/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	20/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)							
LD (mg/L)	0,000030							
LQ (mg/L)	0,00010							

2, 4 Diclorofenol - VMP 0,2 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	05/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	20/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)							
LD (mg/L)	0,000030							
LQ (mg/L)	0,00010							

Ácidos Haloacéticos Total - VMP 0,08 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	05/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	20/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)							
LD (mg/L)	0,000485							
LQ (mg/L)	0,00160							

Cloraminas Total - VMP 4 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	05/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	05/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	1,03							
LD (mg/L)	0,02							
LQ (mg/L)	0,05							

Trihalometanos Total - VMP 0,1 mg/L

Sistema de distribuição

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4	AMOSTRA 5	AMOSTRA 6	AMOSTRA 7	AMOSTRA 8
Data da coleta	05/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Data da análise	20/12/2024	-	-	-	-	-	-	-
Resultado da análise(mg/L)	<LD							
LD (mg/L)	0,10							
LQ (mg/L)	0,5							

Radioatividade

Atividade alfa total - VMP 0,5 Bq/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	17/09/2024	-
Resultado da análise(Bq/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD(Bq/L)	0,06	
LQ(Bq/L)	0,33	

Atividade alfa total (após subtração de K-40) - VMP 0,5 Bq/L

Não Informado

Atividade beta total - VMP 1 Bq/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	-
Data da análise	17/09/2024	-
Resultado da análise(Bq/L)	<LQ (entre LD e LQ)	
LD(Bq/L)	0,04	
LQ(Bq/L)	0,37	

Atividade beta total (após subtração de K-40) - VMP 1 Bq/L

Não Informado

Parâmetros Organolépticos

1,2 Diclorobenzeno - VMP 0,001 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00015	0,00015
LQ(mg/L)	0,00050	0,00050

1,4 Diclorobenzeno - VMP 0,0003 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00030	0,00030
LQ(mg/L)	0,00030	0,00030

Alumínio - VMP 0,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	11/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,1750	0,0360
LD(mg/L)	0,0030	0,0030
LQ(mg/L)	0,0100	0,0100

Amônia (como N) - VMP 1,2 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	10/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,002	0,002
LQ(mg/L)	0,070	0,070

Cloreto - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	80,98	54,78
LD(mg/L)	0,15	0,15
LQ(mg/L)	0,50	0,50

Dureza total - VMP 300 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	202	188
LD(mg/L)	4	4
LQ(mg/L)	4	4

Ferro - VMP 0,3 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	11/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	0,0102	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0021	0,0021
LQ(mg/L)	0,0070	0,0070

Gosto e odor - VMP 6 Intensidade

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	06/12/2024
Resultado da análise(Intensidade)1		1

Manganês - VMP 0,1 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	11/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015	0,0015
LQ(mg/L)	0,0050	0,0050

Monoclorobenzeno - VMP 0,02 mg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	04/09/2024	11/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,00015	0,00015
LQ(mg/L)	0,00050	0,00050

Sódio - VMP 200 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	11/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	32,3521	45,6430
LD(mg/L)	0,0606	0,0606
LQ(mg/L)	0,2000	0,2000

Sólidos Dissolvidos totais - VMP 500 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	02/09/2024	07/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	207	268
LD(mg/L)	0,3	4,5
LQ(mg/L)	1	15

Sulfato - VMP 250 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	20,69	10,33
LD(mg/L)	0,15	0,15
LQ(mg/L)	0,50	0,50

Sulfeto de hidrogênio - VMP 0,05 mg/L

	Trimestre 1	Trimestre 2
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	20/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,001	0,0010
LQ(mg/L)	0,001	0,0010

Zinco - VMP 5 mg/L

	Trimestre 2	Trimestre 1
Data da coleta	02/09/2024	05/12/2024
Data da análise	03/09/2024	11/12/2024
Resultado da análise(mg/L)	<LQ (entre LD e LQ)	<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)	0,0015	0,0015
LQ(mg/L)	0,0050	0,0050